

経済産業省

2020産ガ安第10号
令和2年8月5日

一般社団法人日本コミュニティーガス協会 会長 殿

経済産業省産業保安グループガス安全室長

福島県郡山市での爆発事故の発生を受けた注意喚起について（要請）

令和2年7月30日（木）に福島県郡山市の飲食店において、ガス漏えいが疑われる大規模な爆発事故が発生しました。

事故の原因究明が今後なされていくところではありますが、ガス事業者におかれましては、安全第一主義をより一層徹底し、事業を実施していただく必要があります。

つきましては、以下の点につき傘下の事業者への周知いただくよう要請します。

1. 需要家へのガスの安全な使用に関する周知徹底について

- ・業務上ガスを使用する需要家が休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合、また、リフォーム等工事を行う際には、ガス事業者に連絡をすること。
- ・ガスくさいなど異常があれば緊急連絡先へ連絡をすること。
- ・ガス警報器等の安全機器の設置を促進すること。

など、日頃の安全に対する周知事項について、しっかり需要家への周知をはかっているいただきますようお願いいたします。需要家において、新型コロナウイルスの感染拡大による休業後の営業再開の際には、甚大な被害を及ぼす可能性があることからガス機器及び安全設備について異常が無いことを確認するなど各種安全面にも十分にご配慮いただく必要がありますのでその点も含め関係事業者への周知を行っていただくようお願いいたします。

2. ガス事業者による日頃の調査、点検等業務について

日頃の調査、点検等業務についてあらためて抜けのないよう実施していただきますようお願いいたします。